



### Distàncies entre les instal·lacions

No hi ha requeriments especials de distàncies entre les instal·lacions de líquids corrosius entre si, ni respecte a altres instal·lacions de la planta o fàbrica, excepte els següents:

- La paret interior de les cubetes ha de distar, com a mínim, 1,5 metres de la tanca exterior de la planta. La resta de les instal·lacions de l'emmagatzematge han de distar almenys 3 metres de la tanca esmentada.
- Les instal·lacions de líquids corrosius, especialment els recipients i les canonades, s'han de protegir dels efectes de sinistres procedents d'altres instal·lacions que presentin riscos d'incendi o explosió, en particular recipients d'inflamables i combustibles, quan aquests efectes puguin afectar greument l'estabilitat dels materials de construcció o la perillositat dels productes continguts (emissió de vapors tòxics quan s'escalfin, etc.).

### Distàncies entre els recipients

- La separació entre dos recipients contigus ha de ser la suficient per garantir-hi un bon accés, amb un mínim d'1 metre.
- Els líquids corrosius que, a més, siguin inflamables o combustibles es poden emmagatzemar juntament amb altres líquids inflamables o combustibles en les condicions que descriu la ITC MIE APQ-1.
- Els líquids corrosius que no siguin inflamables ni combustibles es poden emmagatzemar dins de cubetes de líquids inflamables o combustibles, sempre que els materials, les proteccions (excepte la protecció amb cambra d'escuma), la disposició i el tipus de recipients siguin els que exigeix la ITC MIE APQ-1 a la classe de productes per als quals es va dissenyar la cubeta.
- Si els líquids corrosius són en una cubeta pròpia, han d'estar separats dels recipients de líquids inflamables o combustibles per una distància igual o superior a  $0,25 D$  (mínim 1,5 m). Si la capacitat dels recipients que continguin líquids inflamables o combustibles és inferior a  $50 \text{ m}^3$ , el mínim de distància de separació s'ha de reduir a 1 metre.