



L'emmagatzematge en recipients fixos a l'interior d'edificis o estructures tancades ha de complir els requisits següents:

- Les característiques de l'edifici que allotgi aquest tipus de recipients han de garantir una resistència al líquid corrosiu emmagatzemat de manera que no es pugui danyar ni l'estructura ni les fonamentacions d'aquest o dels contigus, així com la impossibilitat que el líquid vessat envaeixi altres dependències i tingui un sistema de drenatge a un lloc segur.
- Ha de disposar de ventilació, natural o forçada, que garanteixi que no s'assoleixin concentracions perilloses per a la salut a l'interior.
- L'edifici ha de disposar d'un sistema de captació i tractament dels vapors sempre que sigui possible per les característiques del producte.
- Els sistemes de ventilació i alleujament de pressió dels recipients s'han de conduir a un lloc segur o al sistema de tractament si s'escau.
- Els edificis han d'estar construïts de manera que el líquid vessat no envaeixi altres dependències i tingui un sistema de drenatge a un lloc segur.
- L'accés a les zones d'emmagatzematge s'ha de restringir, per mitjans eficaços, a les persones autoritzades.
- Els sistemes de ventilació i alleujament de pressió de recipients de superfície situats dins d'edificis han de complir el que estableix l'art. 7 de la ITC 6.