



Independentment del que estableix l'art. 5 del Reglament d'emmagatzematge de productes químics, s'ha de procedir a la revisió periòdica de les instal·lacions, tal com s'indica a continuació.

Cada any s'han de fer, a més de les comprovacions recomanades pel fabricant, les operacions següents:

- S'ha de comprovar visualment: l'estat correcte de les cubetes, les fonamentacions de recipients, la tanca, el tancament, els drenatges, les bombes, els equips, les instal·lacions auxiliars, les alarmes i els enclavaments, etc.
- Als recipients i les canonades s'ha de comprovar l'estat de les parets i el mesurament de gruixos si s'observa algun deteriorament en el moment de la revisió.
- S'han de verificar les ventilacions en cas que no hi hagi cap document justificatiu d'haver efectuat proves periòdiques pel servei de manteniment de la planta.
- Comprovació de l'estat correcte de les mànegues, els acoblaments i els braços de càrrega.
- Comprovació de la protecció catòdica, si n'hi ha.

Cada cinc anys s'han de mesurar els gruixos dels recipients i les canonades metàl·liques.

Les revisions les ha de fer un inspector propi o un organisme de control, i del resultat se n'ha d'emetre el certificat corresponent.