



Cada instal·lació d'emmagatzematge ha de tenir un pla de manteniment per comprovar la disponibilitat i el bon estat dels elements i les instal·lacions de seguretat i l'equip de protecció individual. S'ha de mantenir un registre de les revisions efectuades.

El pla ha de comprendre la revisió periòdica de:

- Dutxes i rentaüls. Les dutxes i els rentaüls s'han de provar almenys una vegada la setmana. S'han de fer constar totes les deficiències al titular de la instal·lació i aquest n'ha de proveir la reparació immediata.
- Equips de protecció individual. Els equips de protecció individual s'han de revisar periòdicament seguint les instruccions dels seus fabricants/subministradors.
- Equips i sistemes de protecció contra incendis.
- Als tancs de paret doble amb sistema de detecció i alarma de fuites s'hi han d'efectuar comprovacions del funcionament correcte del sistema.

Cada empresa ha de designar un responsable del pla de manteniment.