



Per donar compliment en aquest requisit legal, l'empresa o organització ha de donar compliment a la norma UNE 21186: 1996 que estableix realitzar verificacions periòdiques en aquelles instal·lacions que tinguin un parallamps amb dispositiu d'encebament, la periodicitat ve donada pel nivell de protecció de la instal·lació d'acord amb la següent taula:

	Periodicitat normal	Periodicitat especial
Nivel I	2 anys	1 any
Nivel II	3 anys	2 anys
Nivel III	3 anys	2 anys

La xarxa de terra serà l'adequada per dispersar en el terreny el corrent de les descàrregues atmosfèriques